BUNDESVERBAND DES SCHORNSTEINFEGERHANDWERKS
- Zentralinnungsverband (ZIV) -

Überprüfungs- und Messfristen

Reg.-Nr. 2.8.2.5/VT/2010-03-17

Gasfeuerungsanlagen

Betriebsweise	Brennwert-nutzung	Besonderheit	Bundes-KÜO	1. BImSchV	
				älter als 12 Jahre	bis 12 Jahre alt
Raumluftab-hängige Gasfeuerstätte	ohne Brennwert-nutzung	-	jährlich	alle 2 Jahre	alle 3 Jahre
		Selbstkalibrierende kontinuierliche Regelung des Verbrennungs-prozesses	jährlich	alle 5 Jahre	alle 5 Jahre
	mit Brennwert-nutzung	Unterdruck-Abgasanlage	jährlich	-	-
		Überdruck-Abgasanlage	alle 2 Jahre	-	-
		Überdruck-Abgasanlage und selbstkalibrierende kontinuierliche Regelung des Verbrennungs-prozesses	alle 3 Jahre	-	-
Raumluftunab-hängige Gas-feuerstätte	ohne Brennwert-nutzung	-	alle 2 Jahre	alle 2 Jahre	alle 3 Jahre
		Selbstkalibrierende kontinuierliche Regelung des Verbrennungs-prozesses	alle 3 Jahre	alle 5 Jahre	alle 5 Jahre
	mit Brennwert-nutzung	-	alle 2 Jahre	-	-
		Selbstkalibrierende kontinuierliche Regelung des Verbrennungs-prozesses	alle 3 Jahre	-	-

Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks
- Zentralinnungsverband (ZIV) -
Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Achim Heckel, Vorstand
Westerwaldstr. 6
D-53757 Sankt Augustin
Tel.: 02241 – 34 07 – 30
Fax: 02241 – 34 07 – 10
E-Mail: ziv-heckel@schornsteinfeger.de

BUNDESVERBAND DES SCHORNSTEINFEGERHANDWERKS
- Zentralinnungsverband (ZIV) -

Ölfeuerungsanlagen

Betriebsweise	Brennwert-nutzung	Besonderheit	Bundes-KÜO	1. BImSchV	
				älter als 12 Jahre	bis 12 Jahre alt
Ölfeuerstätte bei nicht ausschließ-licher Ver-brennung von schwefel-armem Heizöl	ohne Brennwert-nutzung	-	jährlich	alle 2 Jahre	alle 3 Jahre
		Selbstkalibrierende kontinuierliche Regelung des Verbrennungs-prozesses*)	jährlich	alle 5 Jahre	alle 5 Jahre
	mit Brennwert-nutzung	-	jährlich	alle 2 Jahre nur Ruß, Öl und CO	alle 3 Jahre nur Ruß, Öl und CO
		Selbstkalibrierende kontinuierliche Regelung des Verbrennungs-prozesses*)	jährlich	alle 5 Jahre nur Ruß, Öl und CO	alle 5 Jahre nur Ruß, Öl und CO
Raumluftab-hängige Öl-feuerstätte zur ausschließ-lichen Verbrennung von schwefel-armem Heizöl	ohne Brennwert-nutzung	-	jährlich	alle 2 Jahre	alle 3 Jahre
		Selbstkalibrierende kontinuierliche Regelung des Verbrennungs-prozesses*)	jährlich	alle 5 Jahre	alle 5 Jahre
	mit Brennwert-nutzung	Unterdruck-Abgasanlage	jährlich	alle 2 Jahre nur Ruß, Öl und CO	alle 3 Jahre nur Ruß, Öl und CO
		Unterdruck-Abgasanlage und selbstkalibrierende kontinuierliche Regelung des Verbrennungs-prozesses*)	jährlich	alle 5 Jahre nur Ruß und CO	alle 5 Jahre nur Ruß und CO
		Überdruck-Abgasanlage	alle 2 Jahre	alle 2 Jahre nur Ruß, Öl und CO	alle 3 Jahre nur Ruß, Öl und CO
		Überdruck-Abgasanlage und selbstkalibrierende kontinuierliche Regelung des Verbrennungs-prozesses*)	alle 3 Jahre	alle 5 Jahre nur Ruß, Öl und CO	alle 5 Jahre nur Ruß, Öl und CO
Raumluftun-abhängige Ölfeuerstätte zur aus-schließlichen Verbrennung von schwefel-armem Heizöl	ohne Brennwert-nutzung	-	alle 2 Jahre	alle 2 Jahre	alle 3 Jahre
		Selbstkalibrierende kontinuierliche Regelung des Verbrennungs-prozesses*)	alle 3 Jahre	alle 5 Jahre	alle 5 Jahre
	mit Brennwert-nutzung	-	alle 2 Jahre	alle 2 Jahre nur Ruß, Öl und CO	alle 3 Jahre nur Ruß, Öl und CO
		Selbstkalibrierende kontinuierliche Regelung des Verbrennungs-prozesses*)	alle 3 Jahre	alle 5 Jahre nur Ruß, Öl und CO	alle 5 Jahre nur Ruß, Öl und CO

*Diese Technik ist zzt. noch nicht verfügbar.

Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks
- Zentralinnungsverband (ZIV) -
Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Achim Heckel, Vorstand
Westerwaldstr. 6
D-53757 Sankt Augustin
Tel.: 02241 – 34 07 – 30
Fax: 02241 – 34 07 – 10
E-Mail: ziv-heckel@schornsteinfeger.de